

仕 様 書

案件名	中性能フィルター 外
見積書提出期限	令和8年9月30日(水) 13時まで
納入期限	令和8年11月20日(金)
納入場所	山口県警察学校(山口市仁保下郷11459)

品名	規格・サイズ・材質等	数量	単位	基準品	備考
中性能フィルター	＜サイズ＞ 1個あたり 幅610mm×長さ610mm ×厚さ290mm ＜材質＞ 外枠:普通合板 ろ材:オレフィン系繊維 シール材:ウレタン系樹脂 ガスケット:合成ゴム ＜標準仕様＞ 使用条件:温度60℃以下/湿度95%RH以下(結露しないこと) 平均捕集率:90%以上 定格風量:56m ³ /min 圧力損失:初期100Pa/最終300Pa	30	個	日本バイリーン㈱ VZ-90M-56F	・同等品可 ※廃棄フィルターユニットに据付可能なこと ※鉛粉塵を含むのでリサイクル品は不可 ＜納品・据付・調整＞ ・山口県警察学校射撃場内の排風機フィルター室に組み込み使用 ・排風機:日本バイリーン株式会社製 排気フィルターユニット ※据付・調整は別途業務委託
プレフィルター	＜サイズ＞ 1枚あたり 幅610mm×長さ610mm ×厚さ18±3mm ＜材質＞ ポリオレフィン ＜標準仕様＞ 使用条件:温度60℃以下 平均捕集率:85%以上 標準ろ過風速:2.5m/s 初期圧力損失:59Pa	30	枚	日本バイリーン㈱ FR-585	・同等品可 ※排気フィルターユニット内アルミ枠(縦610mm×横610mm×幅20mm)に据付可能なこと ※鉛粉塵を含むのでリサイクルは不可 ＜納品・据付・調整＞ ・山口県警察学校射撃場内の排風機フィルター室に組み込み使用 ・排風機:日本バイリーン株式会社製 排気フィルターユニット ・据付・調整は別途業務委託