

■要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果一覧表（山口県所管分）

令和3年6月7日現在

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	久保公民館	下松市大字河内583番地1	公民館	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	$I_s/I_{s0}=1.13$ $C_{TU} \cdot S_D=0.89$	-	-	耐震改修済 U(用途指標)=1.25
2	柳井健康福祉センター	柳井市古開作中東条658-1	保健所	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	$I_s/I_{s0}=0.45$ $C_{TU} \cdot S_D=0.28$	-	-	除却済
3	平生まち・むら地域交流センター	熊毛郡平生町大字平生村178	集会所	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	$I_s/I_{s0}=1.00$ $C_{TU} \cdot S_D=0.62$	-	-	旧名称：平生町中央公民館 耐震改修済 U(用途指標)=1.25 地域づくり活動及び生涯学習活動を推進する施設