

安全点検表（例）

□ 教室・特別教室等の安全点検表（例）

点検実施日 平成 年 月 日
場 所

校 長	教 頭	事務長	主 任	担 当

項 目	チエック	備 考
床板の異常、破損	有 ・ 無	
床が滑りやすい	有 ・ 無	
掲示物の固定不全	有 ・ 無	
吊り下げた物品の固定不全（電灯・ブラインド等）	有 ・ 無	
窓や窓ガラスの破損・ひび割れ	有 ・ 無	
出入口の戸の破損	有 ・ 無	
椅子や机の破損	有 ・ 無	
戸棚、ロッカーなどの破損	有 ・ 無	
戸棚、ロッカーなどの転倒の危険	有 ・ 無	
戸棚、ロッカーなどからの落下物の危険	有 ・ 無	
清掃用具の整理・整頓、不備、破損	有 ・ 無	
清掃用具収納庫の整理・整頓、不備、破損	有 ・ 無	
外壁・内壁の亀裂や剥離	有 ・ 無	
ベランダの防護柵の腐食	有 ・ 無	
トイレの清掃・整頓	有 ・ 無	
水回りの清潔・清掃・排水の不全	有 ・ 無	
※その他（各学校における独自の点検事項）	有 ・ 無	

※ 備考には、修理・使用禁止など具体的な処置等を記入

□ グラウンドの安全点検表（例）

点検実施日 平成 年 月 日
場 所

校 長	教 頭	事務長	主 任	担 当

項 目	チェック	備 考
グラウンド内の石などの危険物	有 ・ 無	
ジャングルジムの土台・溶接部分の破損	有 ・ 無	
雲梯の土台・溶接部分の破損	有 ・ 無	
ろく木の土台・溶接部分の破損	有 ・ 無	
登り棒の土台・溶接部分の破損	有 ・ 無	
太鼓橋の土台・溶接部分の破損	有 ・ 無	
タイヤブランコのチェーンの破損	有 ・ 無	
遊具（ブランコ・滑り台）の破損	有 ・ 無	
鉄棒の土台・溶接部分の破損・転倒危険	有 ・ 無	
サッカーゴールの転倒危険	有 ・ 無	
バスケットゴールの転倒危険	有 ・ 無	
ハンドボールゴールの転倒危険	有 ・ 無	
バレーボールネットの支柱転倒危険	有 ・ 無	
防球ネットの転倒危険	有 ・ 無	
金網の破損	有 ・ 無	
フェンスの破損	有 ・ 無	
危険物（くぎ・ガラスなど）の放置	有 ・ 無	
※その他（各学校における独自の点検事項）	有 ・ 無	

※ 備考には、修理・使用禁止など具体的な処置等を記入

□ プールの日常点検表（例）

点検実施日 平成 年 月 日
場 所

校長	教頭	事務長	主任	担当



点検箇所	点検内容	点検方法	判定	備考
プールサイド	滑りやすくなっていないか	目視・手	適・否	
プール水	異常に水位が下がっていないか	目視・手	適・否	
	浮遊物や沈殿物がないか	目視・手	適・否	
	異常に濁っていないか	目視・手	適・否	
	水質は適正か	検査キット	適・否	
プール本体面	怪我につながる割れや欠けがないか	目視・手	適・否	
ラバーハンドル(手すり)	しっかり固定されているか	目視・手	適・否	
スタート台	しっかり固定されているか	目視・手	適・否	
コースロープ	ワイヤに錆びやほつれがないか	目視・手	適・否	
	フロートに割れがないか	目視・手	適・否	
	ロープ固定の張力は適切か	目視・手	適・否	
グレーチング (すのこ)	損傷はないか	目視・手	適・否	
	しっかり固定されているか	目視・手	適・否	
排(環)水口	鉄蓋、金網、吸い込み防止金具がボルト、ネジ等で堅固に固定されているか	目視・手	適・否	
	鉄蓋、金網、吸い込み防止金具及びそれらを固定しているボルト、ネジ等は腐食、変形等及び欠落がないか	目視・手	適・否	
	怪我につながる破損や欠落がないか	目視・手	適・否	
ヘアーキャッチャー(集毛器)	浮遊物はつまっていないか	目視	適・否	
	損傷はないか	目視・手	適・否	
塩素滅菌器	薬品は十分か	目視	適・否	
薬品類	在庫は適正か	数量確認	適・否	
プールクリーナー	漏電遮断機の作動は確実か	テストボタン	適・否	
	フィルターが目詰まりはないか	目視	適・否	
循環ポンプ	破損、異音はないか	目視・聴覚	適・否	
	パッキン部から異常な水漏れはないか	目視	適・否	
ろ過機本体	圧力計は上がっていないか(汚れの堆積が大きく逆洗の必要はないか)	目視	適・否	
	空気抜きをしたか	目視・手	適・否	
操作盤	ランプに異常はないか	目視	適・否	
	電流計に異常はないか	目視	適・否	
出入り口	施錠は確実にされているか	目視	適・否	
その他	危険な箇所はないか	目視	適・否	
特記事項				

※ 備考には、修理など具体的な処置等を記入

□ ○○月 定期安全点検集計表（例）

点検実施日 平成 年 月 日

校長	教頭	事務長	主任	担当

異常個所	安全点検	事後措置の状況			
	担当者名	担当者	事務	業者	備考
教室棟2階 3の2 歯ブラシケース破損	南 渡邊	12/4 ○			
教室棟3階 女子トイレ 入り口から1番目 かぎ破損	新井		12/4 ○		
教室棟3階 男子トイレ 大使用 ドア扉に穴	鶴木		12/4 ○		
図書室 本棚の黒い板が外れている	子安 西岡	12/4 ○			
理科室 廊下側の窓のかぎ 前から3番目が壊れている	〃			12/17 ○	
職員女子トイレ 奥側 ドアがよく閉まらない	大橋 槇田		12/7 ○		
 グラウンド バックネット近く 土手が崩れている	黒澤 西原			12/20 ○	
 グラウンド 東側のフェンス 穴が開きボールが外に出る	〃			12/17 ○	
運動用具小屋の窓ガラス破損	澄川		12/4 ○		

※ ○印は、修理等が済んだ状況を示す